



ПРИКАЗ

«06» мая 2015 г.

№ 141

г. Ижевск

**Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в
Министерстве социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее – Министерство) ознакомить государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и работников Министерства с Инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего приказа, и обеспечить её соблюдение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Васильеву Е.С.

Министр

О.А. Корепанова

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства социальной,
семейной и демографической политики
Удмуртской Республики
от « 06 » 05 2015 года № 141

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее соответственно – Инструкция, Министерство) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании Министерства, расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, и на прилегающей к нему территории (далее соответственно – здание, прилегающая территория), а также требования к руководителям структурных подразделений Министерства, государственным гражданским служащим Удмуртской Республики и работникам Министерства (далее вместе именуемые - работники) по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

4. Общее руководство вопросами пожарной безопасности возлагается на заместителя министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики в соответствии с приказом Министерства о распределении обязанностей между министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики и его заместителями.

5. Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве назначается приказом Министерства.

6. Ответственность за пожарную безопасность в арендованных помещениях возлагается на арендаторов.

II. Требования к содержанию прилегающей территории

7. Прилегающая территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих материалов, мусора, опавших листьев и сухой травы.

8. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду пожарных машин (необходимо своевременно очищать от грязи, снега и ледяного наста). Дороги и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда специального транспорта, эвакуационные выходы не должны быть заставлены транспортными средствами.

9. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и стоянки транспортных средств.

10. Разведение костров, сжигание мусора и проведение других работ с применением открытого огня на прилегающей территории не допускается.

11. Слив и замена горюче-смазочных материалов за пределами специально установленных мест не допускается.

III. Требования к содержанию помещений

12. Не допускается использование помещений не по их прямому назначению, а также изменять планировку помещений без согласования с органами Государственного пожарного надзора.

13. В период пребывания в здании людей двери всех эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

14. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и доступа к средствам пожаротушения.

15. В здании запрещается:

1) размещать магазины, мастерские, склады с горючими материалами;

2) устраивать в лестничных клетках и коридорах склады, а также хранить под маршами и на площадках лестниц хозяйственный инвентарь, мебель, материалы и др. Под маршами лестниц на первом и цокольных этажах здания допускается устройство только помещений для узлов управления центральным отоплением, водомерных узлов и электрощитовых, ограждённых несгораемыми перегородками;

3) снимать доводчики или другие устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток;

4) снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотна, противопожарные двери, разбирать противопожарные перегородки;

5) производить отопление труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня; отопление труб

отопления, водоснабжения и канализации должен производиться паром, горячей водой или песком и другими пожаробезопасными способами;

б) хранить легковоспламеняющиеся предметы и горючие жидкости, взрывоопасные материалы и вещества в коридорах, на лестничных клетках;

7) производить электрогазосварочные (огневые) работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения; проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений; после завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы для исключения возможности их возгорания;

8) курить и пользоваться открытым огнём в местах хранения горючих материалов;

9) устанавливать на окнах глухие металлические решётки;

10) оставлять находящиеся под напряжением электронагревательные приборы, уходя из помещений.

IV. Требования к содержанию электроустановок

16. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

1) использовать приёмники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

2) эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

3) пользоваться повреждёнными розетками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;

4) использовать приборы с неисправными электрическими вилками;

5) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкциями;

б) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими исправных устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

7) оставлять без присмотра включёнными в электросеть нагревательные и осветительные электроприборы;

8) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий;

9) размещать (складировать) у электрощитов горючие вещества и материалы;

10) производить самостоятельно ремонт и монтаж электросети;

11) при проведении аварийных и других строительного-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

17. Электротехнический персонал Министерства должен проходить периодическую проверку знаний правил пожарной безопасности одновременно с проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках.

18. В случае обнаружения работниками каких-либо неисправностей в электросети Министерства (искрение, нагрев, потемнение изоляции, треск в розетках и выключателях, нарушение контакта, мигание электроламп, выход тока на корпус прибора и др.) необходимо немедленно прекратить эксплуатацию неисправного участка (прибора) и сообщить руководителю структурного подразделения Министерства и электрику о неисправности.

V. Требования к содержанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

19. Перед началом отопительного сезона системы отопления, вентиляции должны быть проверены и отремонтированы.

20. Системы кондиционирования воздуха ежегодно проверяются перед началом эксплуатации.

21. Не допускается эксплуатация неисправных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

22. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

23. При возникновении пожара принудительную вентиляцию необходимо немедленно выключить.

24. Обслуживающий персонал Министерства должен быть обучен правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок.

VI. Требования к содержанию средств пожаротушения

25. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) располагаются на каждом этаже здания и по лестничным маршам (эвакуационным выходам).

26. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров или в подставках на полу. Огнетушители, размещённые в коридорах и проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

27. Введение в эксплуатацию огнетушителей допускается только полностью заряженных, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Опломбирование огнетушителей осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителей или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителей.

28. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии.

29. Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

30. Каждый установленный огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесённый на корпус.

31. Сети пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

32. Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов.

33. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

34. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и размещаться на видных и доступных для всех местах.

35. Использование средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (далее – индивидуальные средства защиты) для хозяйственных и иных целей не допускается.

VII. Обязанности должностных лиц

36. Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве:

1) организует проведение работ по обеспечению требований пожарной безопасности;

2) обеспечивает содержание здания и прилегающей территории в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

3) ведёт делопроизводство по пожарной безопасности;

4) обеспечивает содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии;

5) обеспечивает содержание запасных эвакуационных выходов свободными от горючих материалов;

6) обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж здания средствами пожаротушения и планами эвакуации при возникновении пожара;

7) организует проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты;

8) ведёт учёт средств пожаротушения;

9) обеспечивает работников индивидуальными средствами защиты.

37. Руководители структурных подразделений Министерства:

1) осуществляют контроль за соблюдением работниками настоящей Инструкции;

2) организуют проведение противопожарного инструктажа подчинённых работников;

3) обеспечивают ознакомление под подпись работников с настоящей Инструкцией;

4) обеспечивают выполнение работниками требований о запрещении курения в здании и на прилегающей территории;

5) определяют минимальный объём документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре.

VIII. Соблюдение пожарной безопасности работниками

38. Работники в целях пожарной безопасности обязаны:

1) знать и соблюдать настоящую Инструкцию;

2) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

3) выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

4) знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

5) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

39. Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний уходящий из помещения работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

40. Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения и закрытия окон.

41. Ключи от помещений сдаются на пост подразделения охраны, обеспечивающей соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов (далее – подразделение охраны).

IX. Действия работников при получении информации о пожаре или его обнаружении

42. При обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении работники обязаны:

1) немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

2) сообщить о пожаре на пост подразделения охраны, по телефону 157 (местная линия) или 68-69-11 (городская линия);

3) доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;

4) выполнять следующие команды по эвакуации от своих руководителей, а также в случае появления опасных факторов пожара, угрожающих жизни и здоровью:

организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

двигаться к незадымляемым лестницам, ориентируясь по знакам пожарной безопасности, обозначающим пути эвакуации и эвакуационные выходы, по возможности быстро, но не бегом, при умеренном задымлении – нагнувшись;

при вынужденном движении через задымлённое и горящее помещение надеть индивидуальное средство защиты и идти вдоль стен, при сильном задымлении – пригнувшись или ползком;

при возгорании одежды немедленно сбросить её по выходу из зоны возгорания или набросить на неё мокрую или сухую плотную ткань (нельзя бежать и тушить одежду огнетушителем);

по возможности оказывать помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений.

43. Руководители структурных подразделений Министерства при получении информации или сигнала о пожаре:

1) оповещают подчинённых работников о возникшем пожаре, предлагают им срочно покинуть помещения в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за её проведением;

2) дают указание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за пределы здания в соответствии с планами эвакуации, контролируют выполнение указания;

3) на месте сбора проверяют наличие подчинённых работников;

4) информируют начальника отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

44. Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве, при получении информации или сигнала о пожаре обязан:

1) немедленно прибыть к месту пожара;

2) проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану);

3) оповестить все структурные подразделения Министерства о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Министерства организовать эвакуацию из здания всех работников и посетителей;

4) проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости даёт указание подразделению охраны о ручном включении систем противопожарной защиты;

5) при необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить начальнику отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства о складывающейся обстановке и принятых мерах;

б) проверить выполнение руководителями структурных подразделений Министерства команды о прекращении работ в здании, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

7) проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

8) обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда и проникновения к очагу пожара;

9) обеспечивает информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств Министерства к проведению мероприятий, направленных на ликвидацию пожара и предупреждение его развития.

45. Подразделение охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (на блоке индикации будет мигать красным цветом светодиод, соответствующий месту возникновения опасности), обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязано:

1) осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

2) убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), сообщить о пожаре начальнику отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства;

- 3) открыть все имеющиеся в здании двери эвакуационных выходов;
- 4) во время эвакуации оказывать помощь работникам и посетителям, находящимся в здании, при необходимости вызвать по телефону 03 скорую медицинскую помощь;
- 5) обеспечить сохранность материальных средств и имущества Министерства.

46. Начальник отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства:

- 1) проверяет направление сообщений о возникновении пожара в пожарную охрану;
- 2) немедленно ставит в известность о возникновении пожара министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики или лицо, его заменяющее;
- 3) принимает решение об эвакуации людей из здания, исходя из сложившейся обстановки;
- 4) осуществляет общее руководство мероприятиями по эвакуации людей;
- 5) принимает информацию от руководителей структурных подразделений Министерства о принятых мерах по эвакуации работников;
- 6) при необходимости даёт распоряжение электротехническому персоналу Министерства об отключении в здании электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);
- 7) организует и обеспечивает поступление полной и достоверной информации о пожаре и осуществляет общее руководство по его тушению и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

47. При обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры и др.) во внерабочее время, выходные или праздничные дни работники, находящиеся в этот период в здании, обязаны сообщить о пожаре, указать по возможности точное место возгорания (адрес, этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и подразделение, в котором проходят государственную службу или работают:

- по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану;
- на пост подразделения охраны по телефону 157 (местная линия) или 68-69-11 (городская линия);

48. Дальнейшие действия подразделения охраны определяются должностными инструкциями и планом охраны здания.
